



SAFEMATE

Toista
vähintään
kuukausittain

Palovaroittimen puhdistus ja testaus

Palovaroittimen puhdistus ja toimivuuden testaus ovat asukkaan vastuulla. Palovaroitin tulee puhdistaa pölystä ja liasta vähintään kuukausittain, sillä optinen palovaroitin on hyvin herkkä ja tunnistaa pienimmätkin pölyhiukkaset. Lisäksi palovaroittimen toimivuus tulee testata kuukausittain keskellä olevasta testipainikkeesta.

Miten palovaroitin puhdistetaan?

Optinen palovaroitin reagoi aina savun hiukkasiin, ei lämpöön tai kaasuihin. Siksi myös erilaiset muut hiukkaset, kuten pöly ja kosteus, voivat aiheuttaa virrehälytyksen. Ilmaisinkammioon kerääntyy pölyä tai hyönteisiä, jotka aiheuttavat virrehälytyksen. Irroita palovaroitin kattokiinnikkeestä ja puhdistase paineilmalla. Toimenpide suositellaan toistettavan kuukausittain. Näin välttyt turhilta virrehälytyksiltä.

Miten testaan palovaroittimen toiminnan?

Optinen palovaroitin tulee testata vähintään kuukausittain. Testaa palovaroittimen toiminta painamalla palovaroittimen keskellä olevaa testaus-/vaimennuspainiketta vähintään viiden sekunnin ajan. Hälytysääni kuuluu, jos hälytin ja paristot ovat toimintakunnossa. Mikäli palovaroitin ei hälytä, vaihda se välittömästi uuteen.

HUOM! Joissakin palovaroitin malleissa testipainikkeen merkkiäänen voimakkuus on nouseva.

Älä testaa palovaroitinta avotulella tai testikaasuilla, sillä ne saattaa vahingoittaa varoitinta tai aiheuttaa tulipalon.

Palovaroittimesta lähtevä epäsäännöllinen merkkiääni on merkki laiteviasta. Katso tällöin tuotteen käyttöohjeesta takuutiedot.